ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование **Здание муниципального бюджетного образовательного учреждения основная общеобразовательная школа № 36**

Тип объекта **Учреждения среднего общего образования (школы)**

Место нахождения (адрес) **Каневской р-н ст-ца. Новоминская ул. Партизанская 99**

Форма собственности объекта **Муниципальная**

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте **Муниципальное бюджетное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 36**

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом **Право оперативного управления**

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон:

Количество этажей здания **1**, этаж расположения объекта **1**

Комментарий: **На объекте приняты меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей доступности для инвалидов, согласованные с ВОИ. После 1 июля 2016 года капитальный ремонт (реконструкция) объекта не проводился.**

Плановая дата обследования: **07.2020**

Фактическая дата обследования: **31.07.2020**

Организация: **МБОУ ООШ № 36**

Должность лица: **Директор**

ФИО:

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов[1]

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
Участки и территории					

[1] Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

[2] К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Вход на территорию					
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	п. 4.1.7 СП 59.13330.2012	Не требуется	территория не огорожена
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Лестница на входе на территорию					функциональный элемент отсутствует
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	п. 5.2.15 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Рельефная тактильная полоса не менее чем за 0,8 м перед маршем вверху и внизу шириной 0,50,6 м	С	наличие	п. 4.1.10 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию					функциональный элемент отсутствует
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м	п. 4.1.14 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 Х 1,5 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Автостоянка					функциональный элемент отсутствует

Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	п. 4.2.1 СП 59.13330.2012	Не требуется	
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м.	К	5%	п. 4.2.1; п. 4.2.4 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	п. 4.2.2 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Обозначение места специальным знаком (на поверхности покрытия стоянки)	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Обозначение места специальным знаком ((на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.))	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (уклон)	К	не более 10%	п. 4.1.8 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (перепад высот в месте съезда)	К	не более 1,5 см.	п. 4.1.8 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3 СП 59.13330.2012	Не требуется	находится в зоне видимости
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.9 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Открытая лестница					функциональный элемент отсутствует
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Единообразная геометрия	О, С	наличие	п. 4.1.12 СП	Не требуется	

ступеней			59.13330.2012		
Поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	п. 5.2.15 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	п. 4.1.10 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Пандус, дублирующий открытую лестницу					функциональный элемент отсутствует
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 Х 1,5 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Вход					
Лестница на входе наружная					
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 СП 59.13330.2012	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта (реконструкции)
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.2.15 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012	Соответствует	

Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14 СП 59.13330.2012	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта (реконструкции)
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 Х 1,5 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Входная площадка					
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 х 2,0 или 1,5 х 1,85 м.	п. 5.1.3 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	п. 5.1.3 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3 СП 59.13330.2012	Наличие	
Дверь входная наружная					
Ширина проема одной створки	К	не менее	п. 5.1.4 СП	Соответствует	

двери в свету		0,9 см.	59.13330.2012		
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Тамбур (глубина х ширина)					
Тамбур (глубина х ширина)	К	не менее 2,0 х 1,5 м	п. 5.1.7 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Дверь входная внутренняя					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)					функциональный элемент отсутствует
Ступени ровные с шероховатой	О, С	наличие	п. 5.2.9 СП	Не требуется	

поверхностью			59.13330.2012		
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	п. 5.2.15 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.2.15 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.10 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	п. 5.2.16 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Тактильный напольный указатель за 50- 60 см перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	п. 6.2.3, 6.2.8 СП 59.13330.2016	Не требуется	
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)					функциональный элемент отсутствует
Высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	п. 6.2.3, 6.2.8 СП 59.13330.2016	Не требуется	
Уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	п. 5.2.13 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	п. 5.2.13 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	п. 5.2.13 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О	наличие	п. 5.2.15	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 5.2.15 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 5.2.15 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 5.2.15 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим	К, О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.15 СП 59.13330.2012	Не требуется	

окончанием)					
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	п. 5.2.14 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	п. 5.2.13 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					
Габариты кабины (глубина х ширина)	К	не менее 1,1 х 1,4 м	п. 6.2.14. СП 59.13330.2016	Не требуется	
Ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,9 м	п. 6.2.13. СП 59.13330.2016	Не требуется	
Тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	п. 5.2.20 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на вы-соте 1,5 м. размер не менее 10 см.	С	наличие	п. 5.2.20 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Зона оказания услуги					
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.					
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	п. 5.2.20 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 х 0,85 м.	п. 7.1.7 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 х 0,85 м.	п. 7.1.7 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Высота поверхности столов.	К	не более	п. 7.1.9 СП	Не требуется	

прилавков, окошек касс и т.п.		0,85 м.	59.13330.2012		
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Предприятия торговли					
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,8 м	п. 7.4.1 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	п. 7.4.1 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	п. 7.4.2 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	п. 7.4.2 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Предприятия питания					
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	п. 7.4.7 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	п. 7.4.7 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	п. 7.4.7 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.					
Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш)	К	не менее 0,85 х 1,0	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	п. 6.3.1 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Входная дверь в номер (ширина проема двери)	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.1 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Входная дверь в номер (высота порога)	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 6.3.1 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Туалет в номере (на этаже)(ширина дверного проема)	К	не менее 0,8 м.	п. 6.3.2; 6.1.8 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Туалет в номере (на этаже) (высота порога)	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4 СП 59.13330.2012	Не требуется	

Туалет в номере (на этаже) (пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом)	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Туалет в номере (на этаже) (пространство для разворота кресла-коляски)	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Туалет в номере (на этаже) (откидные опорные поручни, штанги)	К, О	наличие	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Обслуживание в кабинете					
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2 СП 59.13330.2012	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта (реконструкции)
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Размер кабины (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 х 1,8 м.	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012	Не требуется	

Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1.4 м.	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	п. 5.5.1 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1.3 до 1.4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г	наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта (реконструкции)
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	С, Г, К	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Речевые информаторы	С	наличие	п. 6.5.3, 6.5.7 СП 59.13330.2016	Не требуется	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	п. 6.5.7 СП 59.13330.2016	Не требуется	

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	#	+	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	#	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «Х»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	Х	Х	Х	Х	Х
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	**При проведении капитального ремонта (реконструкции) предусмотреть:** Поручни с обеих сторон наружной лестницы на уровне 90 см. Пандус, дублирующий наружную лестницу, с длиной одного марша не более 9 м, углом уклона не более 5% (1/20), поручнями с двух сторон в двух уровнях (90 и 70 см), расстояние между поручнями предусмотреть в пределах 0,9-1,0 м.
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	**При проведении капитального ремонта (реконструкции) предусмотреть:** Санитарно-гигиеническое помещение, доступное для инвалидов, в соответствии с требования СП 59.13330.2016
Средства информации	**При проведении капитального ремонта (реконструкции) предусмотреть:** Размещение информации о назначении помещений внутри здания со стороны дверной ручки на уровне 1,3-1,4 м.

«31» июля 2020 г.

Старший специалист 2 разряда УСЗН в Каневском районе С.А. Целуйко